Durch DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prüfwesen GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025:2000 akkreditiertes Prüflaboratorium
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren
DAP-PA-1472.01

INNOLAB

Abdruck

Analysenbefund

Lab.Bearbeiter: **Wasner, Beate** Projekt-Nr.: **957557** Fertigstellung: **19.02.2003** Lfd-Nr.: **350122**

VG ROTT AM INN
Postfach

83543 ROTT AM INN

Verwaltungsgemeinschaft
Rott a. Inn
21. FEB. 2003

Consulting
Grubholzer Straße 6
83059 Kolbermoor
Tel.: 08031 - 2918 0

Trinkwasser-Untersuchung

Ihre Auftrag Nr.	KundenNr.	Entnahmedatum	Fertigstellung
350122	**9602635**	**11.02.2003**	**19.02.2003**

Entnahmestelle : Inntal Werkstätten ZH
Art der Anlage : Zentralversorgung
Probenbezeichnung : Trinkwasser
Entnahmedatum/- : 11.02.03 12:00 Uhr
Probenahme durch : INNOLAB, Herr J. Christiansen
Witterung/Entnahme : Frost
Witterung/Vortage : Frost
Lufttemperatur : -4°C

Parameter	Trinkwasser	Grenzwert	Methode	Bestimmungs-grenze	Einheit
Routinemäßige Untersuchung gem. TrinkwV, Anlage 4 I. 1.					
Elektrische Leitfähigkeit (20°C)	676		DIN EN 27888 C8	10	µS/cm
pH-Wert	7,3		DIN 38404 C5		
Scheinbare Färbung	farblos		EN ISO 7887 C1-2		
Trübung	klar		qualitativ		
Geruch (qualitativ)	ohne		DEV B1/2		
Geschmack	ohne Befund		DEV B1/2		
Ammonium	0,05	0,5	EN ISO 14911 E34	0,05	mg/l

Die Ergebnisse der Mikrobiologischen Parameter entnehmen Sie bitte dem beigefügten Befund vom Labor Dr. Mildner, Prof. Dr. Rodt und Dr. Rossmann, Rosenheim

Nitrit nachrichtlich	nn	0,5	EN ISO 10304-1 D19	0,02	mg/l
Nitrat	16	50	EN ISO 10304-1 D19	0,1	mg/l
Gesamthärte	22	entspricht Härtebereich 4			

geprüft M. Kirst

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf der / die unterschriebenen Prüfgegenstand / Prüfgegenstände.
Auszugwe se Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung der INNOLAB GMBH.